


Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Ångaren Ernas gata 2, 417 61 Göteborg
Göteborgs stad

Nybyggnadsår: 2008

Energideklarations-ID: 1630144



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primärenergital:
87 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital:**
Energi-klass C, 75 kWh/m² och år

**Specifik energianvändning
(tidigare energiprestanda):**
103 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Martin Rundqvist, Aktea Göteborg
AB, 2025-06-24

Energideklarationen är giltig till:
2035-06-24

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnaden - Identifikation

Län Västra Götaland		Kommun Göteborg	OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. ☐ Egna hem (privatägda småhus)	
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sannegården 40:2			Egen beteckning Brf Matrosen	
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 2	Byggnadsid 199566	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas ☐	
Adress Ångaren Ernas gata 2			Postnummer 41761	Postort Göteborg
				Huvudadress ☒
Adress Ångaren Ernas gata 4			Postnummer 41761	Postort Göteborg
				Huvudadress ☐